13.08.2022

ELEKTRO RABENDING

Fluke Energy Analyze Bericht

Kunde:

Ort:

Beschreibung:

Messung Grundlast

13.08.2022

Sitzungsname:
ES.015

Sitzungs-UUID:
98704b80-8d1e-482b-97a6-eefbc5700be8

Beschreibung:
Tarif Eintarifzähler ENSO

Bemerkungen:
Messung 11:08 Uhr - 11:38 Uhr

Art der Studie:
Energie-Studie

Topologie:
3-ph Stern

Nennspannung:
230V

Nennfrequenz:
50Hz

Buffer Type:
Linear (nicht überschreibend)

Anfangs- und Endzeit:
Konfigurierter Anfang: 04.08.2022 11:08:10
Konfiguriertes Ende: 04.08.2022 11:38:10

Tatsächlicher Anfang: 04.08.2022 11:08:10
Tatsächliches Ende: 04.08.2022 11:38:10

Dauer:
Konfigurierte Dauer: 30m 0s
Konfiguriertes Ende: 30m 0s

Zahl der Mittelungsintervalle:
Anzahl konfigurierter Trendintervalle: 1800
Anzahl gegenwärtiger Trendintervalle: 1800
Länge Trendintervall: 1sek
Anzahl konfigurierter Bedarfsintervalle: - - -
Anzahl gegenwärtiger Bedarfsintervalle: 0
Länge Bedarfsintervall: - - -
Anzahl konfigurierter Netzqualitätsintervalle: 2
Anzahl gegenwärtiger Netzqualitätsintervalle: 2
Länge Netzqualitätsintervall: 10min

Ereignisgrenzwerte:

Spannungseinbruch: 90%
Spannungsüberhöhung: 110%
Spannungsunterbrechung: 5%
Hysterese: 2%
Einschaltstoßstrom: - - -
Schnelle Spannungsänderungen: - - -
Signalabweichung: - - -
Netzsignalisierungsspannung, Grenzwert: - - -
Gleitende Referenz: Aus

Ereignis:

Aufgezeichnete Ereignisse: 0
Signalaufzeichnungen: 0
Effektivwertaufzeichnungen: 0
Netzsignalisierungsspannung, Aufzeichnungen: 0

Geräteinformation:

Typ des Gerätes:	FLUKE 1736
Installierte Lizenzen:	Keine
Version des Gerätes:	Firmware Version: 2.2
	DSP Version: 2.7
Seriennummer des Gerätes:	51543615
Messgeräte-UUID:	b4fc9592-5a52-4e1e-a95a-43fe03e09629
Zeitzone des Gerätes:	Europe/Berlin
Gerätename:	FLUKE1736<51543615>

Angeschlossene Stromsensoren:

Kanal	Verhältnis	Type	Bereich	Seriennummer
1 - A invertiert	1:1	iFlex1500-12	1500A	501071007
2 - B invertiert	1:1	iFlex1500-12	1500A	501071008
3 - C	1:1	iFlex1500-12	1500A	501071002
4 - N	1:1	iFlex1500-12	1500A	501071009

Spannungszuordnung:

Kanal	Verhältnis
1 - A	1:1
2 - B	1:1
3 - C	1:1

Aux Einstellungen:

Kanal	Multiplikator	Nullpunkt	Einheit
Aux1	1	0	V
Aux2	1	0	V

13.08.2022

RMS Leistung Graph



Graph Optionen:

Aufzeichnung	ID
ES.015	1

Graph Optionen, linke Skala	L1 (A)	L2 (B)	L3 (C)	Gesamt	Min/Max
P [W]				X	

Limit: P [W] 0 mW